

VISTA A

PLANTA GRADE METÁLICA
ESC. 1:5



VISTA A
ESC. 1:5



CORTE AA
ESC. 1:5



CONJUNTO ESPAÇADOR, PRISIONEIRO E GRADE
ESC. 1:5

RELAÇÃO DE MATERIAL - GRADE MÉDIA

Nº	DENOMINAÇÃO	MATERIAL/DIMENSÕES	QUANT.	UNID.	OBSERVAÇÕES
01	BARRA CHATA	ALUMÍNIO ANODIZ ø7.94x38.1xH	10	PÇ	5/16" x ø1 1/2"
02	ESPAÇADOR	PVC RÍGIDO ROSC. ø3/4" x E	18	PÇ	REF. TIGRE
03	PRISIONEIRO ROSCA PARCIAL	AÇO INOX 316 M 16 x L2	02	PÇ	OU ALUMÍNIO ø5/8"
04	ARRUELA LISA	AÇO INOX 316	04	PÇ	
05	PORCA CAB. SEXT	AÇO INOX 316	04	PÇ	

NOTAS: 1–APÓS CORTAR AS BARRAS,RETIRAR AS REBASBAS E CANTOS VIVOS
2–DIMENSÕES EM MILÍMETROS
3–PERFIS DE ALUMÍNIO–REF. ALCOA/ ALUSUD/ BELMETAL
4–PINTAR COM EPOXI/–PRISIONEIROS, PORCAS E ARRUELAS

GRADE MÉDIA

UNIDADE	L	L1	L2	H	E1	E	Nº/BARRAS	Nº/TUBOS	QUANT.	UNID.
EEE–01	400	349.4	440	640	25.3	30	10	02	01	CJ

NOTA: DIMENSÕES EM MILÍMETROS



PLANTA RASTELOS (MÉDIO E FINO)
ESC. 1:5



CORTE CC - FINO
ESC. 1:5



CORTE CC - MÉDIO
ESC. 1:5



CORTE D-D
ESC. 1:5

RELAÇÃO DE MATERIAL - GRADE FINA

Nº	DENOMINAÇÃO	MATERIAL/DIMENSÕES	QUANT.	UNID.	OBSERVAÇÕES
01	BARRA CHATA	ALUMÍNIO ANODIZ ø7.94x38.1xH	14	PÇ	5/16" x ø1 1/2"
02	ESPAÇADOR	PVC RÍGIDO ROSC. ø3/4" x E	26	PÇ	REF. TIGRE
03	PRISIONEIRO ROSCA PARCIAL	AÇO INOX 316 M 16 x L2	02	PÇ	OU ALUMÍNIO ø5/8"
04	ARRUELA LISA	AÇO INOX 316	04	PÇ	
05	PORCA CAB. SEXT	AÇO INOX 316	04	PÇ	

NOTAS: 1–APÓS CORTAR AS BARRAS,RETIRAR AS REBASBAS E CANTOS VIVOS
2–DIMENSÕES EM MILÍMETROS
3–PERFIS DE ALUMÍNIO–REF. ALCOA/ ALUSUD/ BELMETAL
4–PINTAR COM EPOXI/–PRISIONEIROS, PORCAS E ARRUELAS

GRADE FINA

UNIDADE	L	L1	L2	H	E1	E	Nº/BARRAS	Nº/TUBOS	QUANT.	UNID.
EEE–01	400	371.16	440	640	14.42	20	14	02	01	CJ

NOTA: DIMENSÕES EM MILÍMETROS

ESPAÇADOR DETALHE A
ESC. 1:2.5

PRISIONEIRO DETALHE B
ESC. 1:2.5

DETALHE GRADEAMENTO



POÇO DE VISITA



TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA
DIMENSÕES EM MILÍMETROS



PLANTA



PLANTA E CORTE DO ANEL PRÉ MOLDADO
DIMENSÕES EM MILÍMETROS





PLANTA E CORTE DO FUNDO DO PV



EXECUÇÃO DAS CALHAS QUANDO HÁ MAIS DE UMA ENTRADA NO PV: A FORMA EM PLANTA SERÁ DADA COM TIJOLOS ASSENTES SOBRE A LAJE. A FORMA DA SECÇÃO (CIRCULAR) SERÁ DADA COM COLHER.

POÇO DE VISITA
ESCALA 1:25

CONTRATADA: CONSÓRCIO - CODES	ANALISTA: •HELIO SANTELICE	RESP. TÉCNICO: GERSON PAVANELLI	RESP. TÉCNICO: VICTOR HUGO PEREIRA
	REG. CREA: PR4.758/D	REG. CREA: PR-18.702/D	REG. CREA: PR-136.355/D
Ministério da Saúde / Fundação Nacional de Saúde	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE CURITIBA Divisão de Engenharia de Saúde Pública		
CONTRATANTE: FUNASA - Fundação Nacional da Saúde			
PROGRAMA: Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2			
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS			
TÍTULO: EEE-01 - DETALHE GRADEAMENTO E POÇO DE VISITA			
DATA: ABRIL/2017	ESCALA: INDICADA	PRANCHA: 04/05	
ARQUIVO: DE-2012.016-PR-SJP-SES-EEE.004=2			