CONCRESOLUS CONTROLE TECNOLOGICO LTDA - ME

Rua: Ametista, 221 - Bairro Esmeralda

CNPJ: 15.828.566/0001-83

Telefone: (45) 3096-2888

E-mail: giovani@concresolus.com.br

DESCRIÇÃO DOS FUROS DE SONDAGEM GEOLÓGICA

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: SANETEC - SANEAMENTO E TECNOLOGIA

MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR

OBRA: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE

ENDEREÇO:

LOTE:

DATA: 05/09/2018

DADOS DO ENSAIO SONDAGEM A TRADO

FURO nº	PROFUNDIDADE	TIPO DE SOLO	NÍVEL ÁGUA	PROFUNDIDADE TOTAL	LOCALIZAÇÃO DO FURO	OBS.:
1 - A	0,00 - 2,00	TC	80,50 cm			Argila Marrom
	2,00 - 2,70	MC		2,70		Cascalho
1 - B	0,00 - 1,85	TC	75,00 cm			Argila Marrom
	1,85 - 2,50	MC		2,50		Cascalho
2 - A	0,00 - 1,00	TC	-			Argila Marrom
	1,00 - 2,00	TC				Silte Granular
	2,00 - 2,50	MC		2,50		Cascalho
2 - B	0,00 - 1,15	TC				Argila Marrom
	1,15 - 1,80	TC				Silte Granular
	1,80 - 2,30	MC		2,30		Cascalho
3 - A	0,00 - 1,70	TC	-			Silte Granular
	1,70 - 2,40	MC		2,40		Cascalho
3 - B	0,00 - 1,50	TC				Silte Granular
	1,50 - 2,10	MC		2,10		Cascalho
4 - A	0,00 - 2,00	TC	-			Silte Vemelho
	2,00 - 2,40	MC		2,40		Cascalho
4 - B	0,00 - 2,15	TC				Silte Vemelho
	2,15 - 2,50	MC		2,50		Cascalho
OBS -						

CONVENÇÃO DO TIPO DE SOLO	
TIPO	CONVENÇÃO
ARENOSO	AR
LAMACENTO	LA
TERRA COMPACTA	TC
MOLEDO/CASCALHO	MC
ROCHA BRANDA	RB
ROCHA DURA	RD

Giovani Colle

Eng. Civil - CREA PR - 107851-D